

**ОДГОВОР
НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ**

На седници Скупштине града Крагујевца, одржаној 17.12.2019. године, одборничко питање поставио је одборник

СИНИША РАНКОВИЋ

- "Када ће мештани села Драча добити воду?."

На постављено питање, ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац доставила је следећи

ОДГОВОР



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

Јавно комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Број 21384
27 DEC 2019
ГРАГУЈЕВАЦ



Republika Srbija
GRAD KRAGUJEVAC
Skupština grada
Trg slobode br.3

Predmet: Odgovor na dopis broj 020-97-24/19-I od 23.12.2019. godine

Poštovani,

Razmatrajući odborničko pitanje Siniše Rankovića postavljenog na sednici Skupštine grada Kragujevca, održanoj 17.12.2019. godine, u potpunosti smo shvatili nastojanje da postojeći problem nedostajuće vode u selu Drača bude što pre trajno rešen.

U tom smislu ističemo da se deo naselja Stanovo i Šumarice trenutno snabdeva vodom posredstvom pumpne stanice "Bagremar" i potisno snabdevačkog cevovoda Ø300 mm. Na kraju ovog cevovoda ne postoji rezervoarski prostor koji bi služio za izravnavanje maksimalne dnevne potrošnje vode konzumnog područja. Zbog toga je neophodno izgraditi novu crpnu stanicu u okviru kompleksa postojećeg rezervoara pitke vode "R14" u naselju Stanovo, kao i cevovod Ø 400 mm u dužini L ~ 6 km koji bi vodio do budućeg rezervoara u naselju Divostin (na koti 350 mnv) i čija bi zapremina iznosila $V=5000 \text{ m}^3$. Ovaj novi podsistem vodosnabdevanja bi unapredio kvalitet snabdevanja vodom pomenutih gradskih naselja.

Istovremeno, izgradnja istog je preduslov za priključivanje seoskog područja na tom pravcu (uključujući i selo Drača) na gradski sistem vodosnabdevanja.

Prethodno izneta konstatacija proističe iz STUDIJE VODOSNABDEVANJA SEOSKIH NASELJA opštine Kragujevac koja datira iz aprila 1992. godine. Ona bi nesumnjivo, uz njeno prethodno usklađivanje sa novim tehničkim normativima koji su u međuvremenu zaživeli, predstavljala polaznu osnovu za otpočinjanje projektantskih aktivnosti.

U svakom slučaju, JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac je spremno da da svoj doprinos u domenu svojih nadležnosti.

U nadi da će se situacija na terenu u dogledno vreme promeniti,

Srdačan pozdrav,

Pomoćnik direktora za tehničko-tehnološki razvoj



Trajko Stanić, dipl.gr.inž.