

**ОДГОВОР  
НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ**

На седници Скупштине града Крагујевца, одржаној 01.11.2019. године, одборничко питање поставила је одборница

**СВЕТЛАНА ПАВЛОВИЋ**


- “Када ће се у МЗ Илићево санирати кишна канализација у улицама Комаричка и Милорада Нешића, тј. прикључити колектору, обзиром да се ради о каналу дужине од око 20 метара, између самопослуге и колектора?.”

На постављено питање, Градска управа за инвестиције Крагујевац и ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, доставили су следеће

**ОДГОВОРЕ**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за инвестиције  
Број: 540 / 19-X  
Датум: 12.09.2019.година  
Крагујевац



Република Србија  
Град Крагујевац  
Скупштина града

**Предмет : Одговор на одборничко питање**

Поштовани, поводом Вашег дописа број 020-97-11/19-I од 26.07.2019. године, обавештавамо Вас да ће санирање фекалне и кишне канализације у Месној заједници Илићево бити урађено када надлежно предузеће за одржавање фекалне и кишне канализације ( ЈКП " Водовод и канализација " ) утврди да је санирање потребно .

Начелник  
Предраг Пантић



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Kragujevac, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; PIB: 101039041

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Број: 20160  
10 DEC 2019  
Kragujevac

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГИДНИ И ЗАПИСНИЧКИ POSLOVI  
ПРИЈЕМА ЗАПИСАРА  
Орган: ЈКП Јед. 020-97-22  
Чланови: 1  
Чланови: 1

Republika Srbija  
GRAD KRAGUJEVAC  
Skupština grada  
Trg Slobode 3  
(za sekretara – Suzanu Pavlović)

**Predmet:** Odgovor na dopis broj 020-97-22/19-I od 29.11.2019. godine

Poštovani,

Razmatrajući odborničko pitanje Svetlane Pavlović postavljenog na sednici Skupštine grada Kragujevca održanoj 01.11.2019. godine, u potpunosti smo shvatili nastojanje da postojeći problem nedostajućeg cevnog odvodnika atmosferske kanalizacije na uglu ulica Dragomira Ostojića i 19. Oktobra, bude što pre trajno razrešen. Ovo zbog toga što bi se time povezao kanal sa leve strane u ulici Dragomira Ostojića (posmatrano u smeru ka ulici 19. Oktobra) sa izgrađenim atmosferskim kolektorom (čiji je početak kod broja 16 u ulici 19. Oktobra) čime bi se, u periodima intenzivnih padavina, ublažilo plavljenje Komaričke ulice i ulice Milorada Nešića kao geodetski najnižih tačaka u naselju.

S tim u vezi, inicijalni korak u tom smeru bi bio da ova inicijativa cenjene odbornice postane deo godišnjih planova radova na komunalnoj infrastrukturi koje predlaže Mesna zajednica Ilićevo nakon čega bi se obezbedila novčana sredstava od strane Gradska uprava za investicije. JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac je spremno da isprojektuje (u skladu sa dobijenim urbanističkim uslovima) i izvede sve eventualno dogovorene radove sa Gradom.

Na ovom mestu je važno istaći i to da je Odlukom o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu gradsku kanalizaciju definisano da se u gradu Kragujevcu primenjuje separacioni sistem kanalizacije. U tom smislu se i grade posebne instalacije za kišne a posebne za fekalne vode pa se ova činjenica, kao merodavna, uzima u obzir prilikom dimenzionisanja cevne mreže u oba slučaja. Problem nastaje u situaciji kada urbanizaciju određenog područja nije pratila i njegova potpuna pokrivenost sadržajima za prihvatanje kišnih oticaja, što važi za većinu ulica u MZ Ilićevo. Ovo je činjenica koja, u vreme padavina, rezultuje slivanjem atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju mrežu koja je projektovana samo za prijem fekalnih otpadnih voda što stvara ogromne probleme našim službama održavanja. Zbog toga je nužno izgraditi nedostajuće hidrotehničke instalacije za odvođenje atmosferske kanalizacije u celom naselju.

U nadi da smo Vam razjasnili poziciju JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac, kao i nadležnosti ostalih gradskih struktura koje proceduralno moraju biti uključene u rešavanje razmatranog problema,

Srdačan pozdrav,



DIREKTOR

Nebojša Jakovljević, dipl. ecc.